



Information zum Trinkwasser, Juni 2023

Trinkwasserqualität 2023	Wasserversorgungen Cumün da Val Müstair
Versorgte Einwohner	1446 (Stand August 2023)
Hygienische Beurteilung	Die untersuchten mikrobiologischen Proben genügten den gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.
Chemische Beurteilung	Gesamthärte: 1.22 – 12.00 °fH (sehr weich - weich) Bitte beachten Sie die entsprechende Waschmitteldosierung Nitrat: <1 – 2.1 mg/L (Toleranzwert: 40 mg/L) Das Wasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung
Herkunft des Wassers	100 % des Trinkwassers stammt aus Quellen <ul style="list-style-type: none">▪ Fracziun Tschieriv: Quellen Las Jondas▪ Fracziun Fuldera: Quellen Alp Sadra▪ Fracziun Lü: Lüsai: Quellen Munt Lü / Val Murain Quellen Pra Lönch▪ Fracziun Valchava: Quellen Patlarsch/Stablinas Craistas / Valpaschun: Quellen Alp Sot/Urschai▪ Fracziun Sta. Maria: Quellen Plaun Teal/Umbrail▪ Fracziun Müstair: Pütschai: Quellen Schaibas Guad: Quellen Alp Sielva
Weitere Auskünfte	Cumün da Val Müstair Uffizi tecnic Via Val Müstair 236 7537 Müstair zuständig: Marcus Cola Brunnenmeister marcus.col@cdvm.ch Tel. 079 224 54 25