



Cumün da Val Müstair

Uffizi da fabrica
7536 Sta. Maria

Tel. Nr. 081 / 858 72 27
Fax. Nr. 081 / 858 56 11
E- Mail sandro.tschenett@cdivm.ch

Wasseruntersuchung Cumün da Val Müstair

Lüsai

Probe: Brunnen M. Perl (Trinkwasser aus dem Verteilnetz)
Probenehmer/in: Sandro Tschenett
Probenahme Datum: 22.05.2018 Probeneingang: 23.05.2018
Wassertemperatur: 6 °C

Chemisch-physikalische Untersuchung:

	Ergebnis	Beurteilung
Gesamthärte	9.04 °fH	-
Säureverbrauch	8.7 °fH	-
Resthärte	0.336 °fH	-
Bicarbonat	106 mg/L	-
Chlorid	<1 mg/L	einwandfrei
Sulfat	7.4 mg/L	einwandfrei
Nitrat	<1 mg/L	einwandfrei
Ammonium	<0.01 mg/L	einwandfrei
Magnesium	12.4 mg/L	-
Calcium	15.7 mg/L	-

Mikrobiologische Untersuchung:

Aerobe, mesophile Keime	nn KBE/mL	einwandfrei
Escherichia coli	nn KBE/100mL	einwandfrei
Enterokokken	nn KBE/100mL	einwandfrei

*nn: nicht nachweisbar