



## Wasseruntersuchung Cumün da Val Müstair

### Craistas / Valpaschun

Probe: Brunnen Craistas (Trinkwasser aus dem Verteilnetz)  
Probenehmer/in: Marcus Cola  
Probenahme Datum: 07.06.2021 Probeneingang: 08.06.2021  
Wassertemperatur: 8.9 °C

---

#### Chemisch-physikalische Untersuchung:

	Ergebnis	Beurteilung
Gesamthärte	12.5 °fH	-
Säureverbrauch	8.1 °fH	-
Resthärte	4.4 °fH	-
Bicarbonat	98.9 mg/L	-
Chlorid	<1 mg/L	-
Sulfat	26.6 mg/L	-
Nitrat	2.84 mg/L	einwandfrei
Ammonium	<0.01 mg/L	einwandfrei
Magnesium	15.30mg/L	-
Calcium	24.9 mg/L	-
TOC	0.422 mg/L	-

#### Mikrobiologische Untersuchung:

Aerobe, mesophile Keime	nn KBE/mL	einwandfrei
Escherichia coli	nn KBE/100mL	einwandfrei
Enterokokken	nn KBE/100mL	einwandfrei

\*nn: nicht nachweisbar