



Wasseruntersuchung Cumün da Val Müstair

Sta.Maria

Probe: Chasachas Sta. Maria (Trinkwasser aus dem Verteilnetz)
Probenehmer/in: Marcus Cola
Probenahme Datum: 07.06.2021 Probeneingang: 08.06.2021
Wassertemperatur: 11.5 °C

Chemisch-physikalische Untersuchung:

	Ergebnis	Beurteilung
Gesamthärte	11.8 °fH	-
Säureverbrauch	5.7 °fH	-
Resthärte	6.08 °fH	-
Bicarbonat	69.6 mg/L	-
Chlorid	<1 mg/L	-
Sulfat	43.6 mg/L	-
Nitrat	2.01 mg/L	einwandfrei
Ammonium	<0.01 mg/L	einwandfrei
Magnesium	8.81 mg/L	-
Calcium	35.8 mg/L	-

Mikrobiologische Untersuchung:

Aerobe, mesophile Keime	nn KBE/mL	einwandfrei
Escherichia coli	nn KBE/100mL	einwandfrei
Enterokokken	nn KBE/100mL	einwandfrei

*nn: nicht nachweisbar