



Wasseruntersuchung Cumün da Val Müstair

Valchava

Probe:	Reservoir Valchava	(Trinkwasser aus dem Verteilnetz)
Probenehmer/in:	Marcus Cola	
Probenahme Datum:	26.10.2022	Probeneingang: 27.10.2022
Wassertemperatur:	5.8 °C	

Chemisch-physikalische Untersuchung:

	Ergebnis	Beurteilung
Gesamthärte	11.7 °fH	-
Säureverbrauch	9.9 °fH	-
Resthärte	1.8 °fH	-
Bicarbonat	121 mg/L	-
Chlorid	<1 mg/L	-
Sulfat	7.6 mg/L	-
Nitrat	1.4 mg/L	einwandfrei
Ammonium	<0.01 mg/L	einwandfrei
Magnesium	14.8 mg/L	-
Calcium	22.4 mg/L	-

Mikrobiologische Untersuchung:

Aerobe, mesophile Keime	nn KBE/mL	einwandfrei
Escherichia coli	nn KBE/100mL	einwandfrei
Enterokokken	nn KBE/100mL	einwandfrei