



Wasseruntersuchung Cumün da Val Müstair

Lü

Probe: Brunnen S.Gruber (Trinkwasser aus dem Verteilnetz)
Probenehmer/in: Sandro Tschenett
Probenahme Datum: 12.06.2019 Probeneingang: 13.06.2019
Wassertemperatur: 8 °C

Chemisch-physikalische Untersuchung:

	Ergebnis	Beurteilung
Gesamthärte	6.76 °fH	-
Säureverbrauch	5.2 °fH	-
Resthärte	1.56 °fH	-
Bicarbonat	63.5 mg/L	-
Chlorid	<1 mg/L	einwandfrei
Sulfat	9.3 mg/L	einwandfrei
Nitrat	< 1 mg/L	einwandfrei
Ammonium	<0.01 mg/L	einwandfrei
Magnesium	7.21 mg/L	-
Calcium	15.2 mg/L	-

Mikrobiologische Untersuchung:

Aerobe, mesophile Keime	17 KBE/mL	einwandfrei
Escherichia coli	nn KBE/100mL	einwandfrei
Enterokokken	nn KBE/100mL	einwandfrei

*nn: nicht nachweisbar